



VKF Technische Auskunft Nr. 30640

Inhaber /-in
ISOL 2G s.r.l.
Via Nazionale 38
24060 Casazza (BG)
Italy

Hersteller /-in
ISOL 2G s.r.l.
24060 Casazza (BG)
Italy

Gruppe 123 - Wärmedämmungen, ortsgeschäumt oder geschüttet

Produkt ISOL FLOCKS 90

Beschreibung Mineralwolleflocken, $RD \leq 90 \text{ kg/m}^3$

Anwendung RF1

Unterlagen Istituto Giordano, Gatteo: Prüfbericht '356979/11906/CPR' (30.11.2018), Prüfbericht '356980/11907/CPR' (30.11.2018), Klassifizierungsbericht '356981/11908/CPR' (30.11.2018); Hersteller: Leistungserklärung '35/2017' (18.02.2019)

Prüfbestimmungen EN ISO 1182; EN ISO 1716

Beurteilung Klassifizierung A1

Gültigkeitsdauer 31.12.2024
Ausstellungsdatum 09.05.2019
Ersetzt Dokument vom 03.05.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo